



Centrala tel.: ++385 42 39 30 00
Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00
Telefax: ++385 42 21 32 41

Žiro račun: IBAN HR4723600001102709395 Mat. br.:03376982
Zagrebačka banka d.d. šifra djel.: 85110

OIB 59638828302

<http://www.obv.hr>

e-mail:bolnica@obv.hr

Broj: 02/1-2519/2/3-2021.
Varaždin, 21.10.2021.

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Predmet: Izvješće o provedenom Prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA - Grupa 2. Radovi na rekonstrukciji respiracijskog centra lokacije Klenovnik

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) i članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupku javne nabave radova male vrijednosti, Naručitelj Opća bolnica Varaždin je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i internetskim stranicama Opće bolnice Varaždin, dana 23.09.2021. godine objavila Poziv na prethodno savjetovanje, Nacrt Dokumentacije o nabavi s poveznicom na projektnu i tehničku dokumentaciju te pripadajućim Troškovnikom sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave: GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA - Grupa 2. Radovi na rekonstrukciji respiracijskog centra lokacije Klenovnik te pozvala sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni, a koji se odnose na opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja, a sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 9. stavku 6. i članku 10. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin je izradila

**Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa
zainteresiranim gospodarskim subjektima**

Naziv i OIB Naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, OIB: 59638828302

Evidencijski broj nabave: 17.1.-21-MV-64

Predmet nabave: GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO GRUPAMA - Grupa 2. Radovi na rekonstrukciji respiracijskog centra lokacije Klenovnik

Datum početka prethodnog savjetovanja: 23.09.2021. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja: 29.09.2021. godine

Navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak: Tijekom savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak.

Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:

Na primjedbu i prijedlog gospodarskog subjekta koji glasi:

„Poštovani,

dostavljamo Vam prijedlog za izmjenu troškovnika – Radna knjiga „STROJARSTVO 1“, poglavlja F) MEDICINSKI PLINOVI i G) KOMPRESORSKA I VAKUUMSKA STANICA u prethodnom postupku savjetovanja i kako to slijedi:

F) MEDICINSKI PLINOVI

Sukladno važećoj normi za medicinske plinove HR EN ISO 7396-1, svaki bolesnički odjel mora imati etažni ormar s ventilskim grupama za svaki plin, te pripadajuću alarmnu signalizaciju koja će informirati medicinsko osoblje u slučaju pada tlaka plina.

U troškovniku su opisane samo utičnice plinova i cijevni razvod, molimo da dodaju spomenuti etažni ventilski ormari s ugrađenom signalizacijom u projekt i troškovnik.

G) KOMPRESORSKA I VAKUUMSKA STANICA

a) Gore spomenuta norma HR EN ISO 7396-1 zahtjeva da kvaliteta zraka kojeg udišu pacijenti treba biti kvalitete sukladno Europskoj Farmakopeji, te se takav zrak tretira kao lijek. Kvaliteta takvog zraka postiže se upotrebom adsorpcijskih sušača s ročkom rosišta na -46°C (minus 46 stupnjeva Celzijevih) i 5-stupanjskom filtracijskom grupom (uključivo sterilni filter). Trenutno troškovnički opisani sušači s točkom rosišta na 3 stupnjeva Celzijevih ne mogu dostići traženu kvalitetu propisanu Europskom farmakopejom.

b) Nadalje, norma traži da se u svrhu sigurnosti sustava kompresorska stanica sastoji od minimalno tri kompresora, dva spremnika zraka, sva sušača zraka i redukcijske grupe u redundantnoj izvedbi, kako bi se osigurao kontinuitet dobave zraka bolnici. Slična analogija vrijedi i za vakuumsku stanicu, gdje treba osigurati minimalno 3 vakuum pumpe.

c) Molimo provjerite kapacitete filterskih grupa, jer traženih 2000 L/min višestruko premašuju kapacitet kompresora.

Molimo provjerite kapacitet vakuum pumpi, mišljenja smo da su prekapacitirane za navedenu medicinsku ustanovu.

d) U troškovniku nije opisana alarmna signalizacija kompresorske i vakuumske stanice, koju je nužno dodati u projekt i troškovnik.“

Naručitelj Opća bolnica Varaždin daje sljedeći odgovor:

Opća bolnica Varaždin prihvaća prijedlog izmjene gospodarskog subjekta te će izvršiti potrebne izmjene Dokumentacije o nabavi i provesti otvoreni postupak javne nabave GRAĐEVINSKI RADOVI NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI OBJEKATA OPĆE BOLNICE VARAŽDIN PO

GRUPAMA - Grupa 2. Radovi na rekonstrukciji respiracijskog centra lokacije Klenovnik, objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) te članku 11. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine broj 101/2017), Naručitelj Opća bolnica Varaždin ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i internetskim stranicama Opće bolnice Varaždin.

**Odgovorna osoba Naručitelja:
Vršitelj dužnosti ravnatelja:**

Damir Poljak, mag.soc.geront.

